



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное государственное учреждение Министерства обороны "842 центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора РВСН"

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№

50.РА.02.536.П.000977.06.10

от

01.06.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Витражные светопрозрачные конструкции марки "АЛЮТЕХ" из алюминиевого профиля "АлюминТехно"
системы ALT F50

изготовленная в соответствии
ГОСТ 21519-2003

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Гигиенические нормативы"

Организация-изготовитель

ООО "Алютех МСК", 143000, Московская область, г. Одинцово, Внуковская ул, д. 9 (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Алютех МСК", 143000, Московская область, г. Одинцово, Внуковская ул, д. 9 (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследование, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний №405-0293 от 28 мая 2010 г. Испытательный Центр Сергиево-Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ" (Регистрационный номер аттестата аккредитации ГОСТ Р № РОСС RU.0001.21АЮ22)

№3208140

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Выделение в воздушную среду, мг/м.куб, не более:

формальдегид
винилциклогексен
бутадиен
ацетальдегид
стирол
ацетон
ксилолы (смесь изомеров)
бензол
метилвый спирт
бутиловый спирт
изопропиловый спирт

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

0,003
0,03
1,0
0,01
0,002
0,350
0,2
0,1
0,5
0,1
0,6

Область применения:

Для установки в зданиях и сооружениях различного назначения, в том числе на объектах Минобороны РФ

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями изготовителя

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, наименование фирмы-изготовителя, дата изготовления



Заключение действительно до 01.06.2015 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Назаров И.М.

Бланк N 3208140